令和8年度水質検査結果表

老原浄水場（浄水：水質基準項目）

			4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水月日													
	採水時間		9:10	8:45	8:40	8:40	8:40	9:10						
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴						
	気温	(℃)	21.3	24.3	22.0	24.0	28.0	28.0						
	水温	(℃)	20.3	18.8	19.0	20.0	22.0	28.0						
	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	水質基準項目	基準値												
1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	18	18	17	15	14	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3						
48	pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						

令和8年度水質検査結果表

糸井池田公民館（浄水：水質基準項目）

			4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水月日													
	採水時間		10:20	9:45	9:50	9:20	10:25	09:40						
	天候		晴	晴	曇	曇	晴	晴						
	気温	(℃)	21.5	21.9	25.0	24.0	33.0	31.0						
	水温	(℃)	24.7	19.5	23.5	23.5	29.0	29.0						
	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	水質基準項目	基準値												
1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	21	18	17	15	14	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4						
48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						

令和8年度水質検査結果表

太子ニュータウン公民館（浄水：水質基準項目）

	採水月日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水時間		9:45	9:20	9:00	9:00	09:30	09:20						
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴						
	気温	(℃)	21.7	26.0	26.5	25.5	31.0	34.0						
	水温	(℃)	24.5	21.0	25.0	25.0	28.0	31.0						
	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	水質基準項目	基準値												
1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	0.12	—	—	0.11	—						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	0.000009	—	—	0.000010	—						
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—						
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.002	—						
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.004	—						
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001	—						
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001	—						
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	21	18	17	15	14	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	—	110	—	—	150	—						
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—						
47	有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3						
48	pH値	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満						

令和8年度水質検査結果表

太子ニュータウン公民館（浄水：水質管理目標設定項目）

	採　水　月　日		10月
	採　水　時　間		
	天　　候		
	気　　温　（℃）		
	水　　温　（℃）		
	残　留　塩　素　（mg/L）		
	水質管理目標設定項目	目　標　値	
1	亜鉛素酸	0.6 mg/L以下	
2	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	
3	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	
4	残留塩素	1.0 mg/L以下	
5	従属栄養細菌	2000 以下	

令和8年度水質検査結果表

山田公民館（浄水：水質基準項目）

	採水月日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水時間		10:40	10:20	10:15	9:40	10:45	10:00						
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴						
	気温	(℃)	19.8	21.7	24.5	24.5	32.0	31.0						
	水温	(℃)	19.4	19.0	22.5	23.0	28.0	29.5						
	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5						
	水質基準項目	基準値												
1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	0.00005未満	—						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	1.4	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.09	—						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01	—						
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	0.000006	—	—	0.000007	—						
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—						
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.003	—	—	0.012	—						
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001	—	—	0.005	—						
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.006	—	—	0.026	—						
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—						
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.002	—	—	0.007	—						
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.002	—						
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満	—						
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満	—						
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	12	—						
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満	—						
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	18	16	18	15	13	13						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	—	—	—	—	41	—						
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	—	90	—	—	130	—						
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満	—						
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	0.0005未満	—						
47	有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4						
48	pH値	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満						

令和8年度水質検査結果表

龍田公民館（浄水：水質基準項目）

	採水月日		4月21日	5月12日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水時間		11:05	11:15	10:30	10:00	11:20	10:20						
	天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴						
	気温	(℃)	19.1	22.5	26.0	24.5	32.5	31.0						
	水温	(℃)	19.4	19.5	22.0	24.0	30.0	29.5						
	残留塩素	(mg/L)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
	水質基準項目	基準値												
1	一般細菌	100個 /mL以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	0.0003未満	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	0.00005未満	—						
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	—	—	—	—	0.9	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	—	0.11	—	—	0.08	—						
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満	—						
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	0.0002未満	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	0.004未満	—						
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	0.002未満	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	—	0.000006	—	—	0.000005未満	—						
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	0.001未満	—						
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—						
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.002	—	—	0.017	—						
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.003	—						
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.001	—	—	0.004	—						
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.005	—	—	0.029	—						
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.003未満	—	—	0.005	—						
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.002	—	—	0.008	—						
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満	—						
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満	—						
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	0.01未満	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	—	—	—	10	—						
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	0.005未満	—						
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	18	17	16	14	12	12						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	—	—	—	—	35	—						
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	—	77	—	—	100	—						
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	0.02未満	—						
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—						
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	0.0005未満	—						
47	有機物	3 mg/L以下	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.5	0.5						
48	pH値	5.8～8.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
52	濁度	2 度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						

令和8年度水質検査結果表

各水源地（原水：水質基準項目）

	採水場所		吉福水源地	老原水源地
	採水月日		8月5日	10月
	採水時間		09:00	
	天候		晴	
	気温（℃）		30.0	
	水温（℃）		22.5	
	水質基準項目	基準値		
1	一般細菌	100個 /mL以下	4	
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.004未満	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
20	ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	0.00005 mg/L以下	0.000011	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001未満	
22	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	
23	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02未満	
24	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01未満	
25	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01未満	
26	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	
27	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005未満	
28	塩化物イオン	200 mg/L以下	11	
29	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	46	
30	蒸発残留物	500 mg/L以下	140	
31	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02未満	
32	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	
33	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	
34	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.005未満	
35	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005未満	
36	有機物	3 mg/L以下	0.3未満	
37	pH値	5.8～8.6	6.4	
38	味	異常でないこと	異常なし	
39	臭気	異常でないこと	異常なし	
40	色度	5 度以下	0.5未満	
41	濁度	2 度以下	0.2未満	

老原水源地（原水：水質管理目標設定項目）

	採水月日		10月
	採水時間		
	天候		
	気温（℃）		
	水温（℃）		
	水質管理目標設定項目	目標値	
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	
4	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	
5	トルエン	0.4 mg/L以下	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	
7	農薬類	1 以下	
8	遊離炭酸	20 mg/L以下	
9	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	
10	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	
11	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下	
12	臭気強度(TON)	3 以下	
13	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上	
14	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	

老原水源地（原水：工業排水検査項目）

	採水月日		10月
	採水時間		
	天候		
	気温（℃）		
	水温（℃）		
	工業排水検査項目	基準値	
1	アンモニア態窒素	—	
2	浸食性遊離炭酸	—	

各水源地（原水：その他項目）

	採水場所		吉福水源地	老原水源地
	採水月日		8月5日	10月
	採水時間		09:00	
	天候		晴	
	気温（℃）		30.0	
	水温（℃）		22.5	
	その他の項目	基準値		
1	嫌気性芽胞菌	—	0	
2	大腸菌数（MPN/100mL）	—	1.8	
3	クリプトスポリジウム	検出されないこと	検出せず	
4	ジアルジア	検出されないこと	検出せず	

令和8年度水質検査結果表

各水源地（原水：農薬類）

	採水場所		吉福水源地	老原水源地
	採水月日		8月5日	10月
	採水時間		09:00	
	天候		晴	
	気温	(℃)	30.0	
	水温	(℃)	22.5	
	農薬類	目標値		
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05 mg/L	0.0005未満	
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 mg/L	0.0008未満	
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02 mg/L	0.0002未満	
4	EPN	0.004 mg/L	0.00004未満	
5	MCPA	0.005 mg/L	0.0003未満	
6	アシュラム	0.9 mg/L	0.009未満	
7	アセフェート	0.006 mg/L	0.00006未満	
8	アトラジン	0.01 mg/L	0.0001未満	
9	アニロホス	0.003 mg/L	0.00003未満	
10	アミトラズ	0.006 mg/L	0.0003未満	
11	アラクロール	0.03 mg/L	0.0003未満	
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	0.00005未満	
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	0.00004未満	
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	0.0001未満	
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	0.003未満	
16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L	0.00002未満	
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	0.0009未満	
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	0.00006未満	
19	インダノファン	0.009 mg/L	0.0003未満	
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	0.0003未満	
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L	0.0008未満	
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 mg/L	0.0001未満	
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	0.0002未満	
24	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L	0.0004未満	
25	オリサストロビン	0.1 mg/L	0.001未満	
26	カズサホス	0.0006 mg/L	0.000006未満	
27	カフェンストロール	0.008 mg/L	0.00008未満	
28	カルタップ	0.08 mg/L	0.002未満	
29	カルバリル（NAC）	0.02 mg/L	0.0002未満	
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	0.000003未満	
31	キノクラミン（CAN）	0.005 mg/L	0.00005未満	
32	キャプタン	0.3 mg/L	0.003未満	
33	クミルロン	0.03 mg/L	0.0003未満	
34	グリホサート	2 mg/L	0.02未満	
35	グルホシネート	0.02 mg/L	0.0002未満	
36	クロメプロップ	0.02 mg/L	0.0002未満	
37	クロルニトロフェン（CNP）	0.0001 mg/L	0.0001未満	
38	クロルピリホス	0.003 mg/L	0.00003未満	
39	クロロタロニル（TPN）	0.05 mg/L	0.0005未満	
40	シアナジン	0.001 mg/L	0.00001未満	
41	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L	0.0003未満	
42	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L	0.0002未満	
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L	0.0003未満	
44	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L	0.0003未満	
45	ジクワット	0.01 mg/L	0.0001未満	
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 mg/L	0.0003未満	
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L	0.00005未満	
48	ジチオピル	0.009 mg/L	0.00009未満	
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	0.00006未満	
50	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	0.00003未満	
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	0.0002未満	
52	ジメトエート	0.05 mg/L	0.0005未満	
53	シメトリン	0.03 mg/L	0.0003未満	
54	ダイアジノン	0.003 mg/L	0.00003未満	
55	ダイムロン	0.8 mg/L	0.008未満	

	採水場所		吉福水源地	老原水源地
	農薬類	目標値		
56	ダメゾット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	0.0001未満	
57	チアジニル	0.1 mg/L	0.001未満	
58	チウラム	0.02 mg/L	0.0002未満	
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	0.0008未満	
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	0.003未満	
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	0.00002未満	
63	テルブカルブ（MBPMC）	0.02 mg/L	0.0002未満	
64	トリクロピル	0.006 mg/L	0.0003未満	
65	トリクロルホン（DEP）	0.005 mg/L	0.00005未満	
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	0.001未満	
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	0.003未満	
68	ナプロパミド	0.03 mg/L	0.0003未満	
69	パラコート	0.01 mg/L	0.0001未満	
70	ピペロホス	0.0009 mg/L	0.00005未満	
71	ピラクロニル	0.01 mg/L	0.0001未満	
72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	0.00004未満	
73	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 mg/L	0.0002未満	
74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	0.00002未満	
75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	
76	ピロキロン	0.05 mg/L	0.0005未満	
77	フィプロニル	0.0005 mg/L	0.000005未満	
78	フェニトロチオン（MEP）	0.01 mg/L	0.0001未満	
79	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 mg/L	0.0003未満	
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	0.0005未満	
81	フェンチオン（MPP）	0.006 mg/L	0.00006未満	
82	フェントエート（PAP）	0.007 mg/L	0.00007未満	
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	0.0001未満	
84	フサライド	0.1 mg/L	0.001未満	
85	ブタクロール	0.03 mg/L	0.0003未満	
86	ブタミホス	0.02 mg/L	0.0002未満	
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	0.0002未満	
88	フルアジナム	0.03 mg/L	0.0003未満	
89	プレチラクロール	0.05 mg/L	0.0005未満	
90	プロシミドン	0.09 mg/L	0.0009未満	
91	プロチオホス	0.007 mg/L	0.00007未満	
92	プロピコナゾール	0.05 mg/L	0.0005未満	
93	プロピザミド	0.05 mg/L	0.0005未満	
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	0.0003未満	
95	ブロモブチド	0.1 mg/L	0.001未満	
96	ベノミル	0.02 mg/L	0.0002未満	
97	ペンシクロン	0.1 mg/L	0.001未満	
98	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L	0.0009未満	
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	0.00005未満	
100	ベンタゾン	0.2 mg/L	0.002未満	
101	ペンディメタリン	0.3 mg/L	0.003未満	
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	0.0002未満	
103	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L	0.0001未満	
104	ベンフレセート	0.07 mg/L	0.0007未満	
105	ホスチアゼート	0.005 mg/L	0.00005未満	
106	マラチオン（マラソン）	0.7 mg/L	0.007未満	
107	メコプロップ（MCPP）	0.05 mg/L	0.0005未満	
108	メソミル	0.03 mg/L	0.0003未満	
109	メタラキシル	0.2 mg/L	0.002未満	
110	メチダチオン（DMTP）	0.004 mg/L	0.00004未満	
111	メトミノストロビン	0.04 mg/L	0.0004未満	
112	メトリブジン	0.03 mg/L	0.0003未満	
113	メフェナセット	0.02 mg/L	0.0002未満	
114	メプロニル	0.1 mg/L	0.001未満	
115	モリネート	0.005 mg/L	0.0003未満	