

質問回答書（その3）（実施要領等に関する質問）

（作成）兵庫県太子町教育委員会管理課
 （担当）兵庫県太子町教育委員会管理課

事業名：太子町立小中学校屋内運動場等空調設備整備事業

上記の案件における質問に対する回答は、次のとおりです。

質問箇所	質問	回答
要求水準書 P13 (2)ヒ、P14(カ)	リモコン盤、個別コントローラの違いを教えてください。集中コントローラ以外にも個別のリモコンが必要でしょうか。	(2)ヒのリモコン盤とは個別コントローラを意味しています。集中コントローラ以外に、各室内機に個別コントローラが必要です。
要求水準書 P27	10 建設廃棄物処分計画書 12 建設発生土処分計画書 は委託先との契約書の添付で良いでしょうか。	契約書に加えて、収集運搬業・処分業の許可証の写しを添付してください。
要求水準書 P25～30	各提出書類一覧に「その他町が必要と認める書類」とありますが、どのようなものを現在、想定されていますでしょうか。	契約締結後の業務遂行や工事監理を適切に行うため、提出済み資料の補足や内容確認が必要となった場合に限り、提出をお願いする可能性があることを想定したものです。 現時点において、あらかじめ提出を求める特定の書類を想定していません。